

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Κωδικός έργου : 08.73.19571 Αριθμός έκθεσης : 88.0257-01
Ημερομηνία ελέγχου : 07/03/2025 Ελεγκτής : Ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Διεύθυνση εγκατάστασης : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 4

Εγκαταστάτης / Συντηρητής : ΑΦΟΙ ΚΑΜΠΑΙΛΗ Μ.Ο.Ν. ΙΚΕ	Υπεύθυνος μελετητής : -
Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ	Έτος/αριθ. Εγκ/σης : -
Άδεια Οικοδομής : -/-	Άδεια λειτουργίας / προέγκρισης ή ελέγχου : -

Γενική περιγραφή ανελκυστήρα	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ☐ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ☒ ΑΥΤ/ΤΩΝ ☐ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ ☐ (ΑΛΛΟ)..... ☐	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ☒ ΦΟΡΤΙΩΝ ☐
Προδιαγραφή ελέγχου	EN81-1:1985 ☐ EN 81-2:1987 ☐ EN81-1:1998 ☐ EN 81-2:1998 ☒ ΒΔ 890/1968 ☐ ΠΔ 316/2001 ☐ (ΑΛΛΟ)..... ☐	
Εξακρίβ. ανά μονάδα (95/16/ΕΚ, ενότητα Χ)	☐	Αρχικός έλεγχος ☐
Τελικός έλεγχος (95/16/ΕΚ, ενότητα VI)	☐	Περιοδικός έλεγχος ☒
Εξέταση Τύπου (95/16/ΕΚ, ενότητα VB)	☐	Έκτακτος έλεγχος ☐
Άτομα / Φορτίο	26/1950kg	Αριθμός στάσεων / διαδρομή
Φορτία κατά τις δοκιμές (δεν απαιτούνται φορτία σε περιοδικό έλεγχο)	-kg	Ταχύτητα
Χρήση κτηρίου	Κτήριο κατοικιών ☐ Κτήριο γραφείων ☐ Κτήριο για ευρύ κοινό ☒	4 / 10,43m
		0,63m/sec

Μετά από τον έλεγχο της εγκατάστασης ☒ ή / και του τεχνικού φακέλου ☐ ο ανελκυστήρας
(έχει προηγηθεί έκθεση με Αριθμό έκθεσης ☐)
/ πληροί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ελέγχου ☐
/ παρουσιάζει τις παρακάτω ελλείψεις – μη συμμορφώσεις: ☒

- Να αντικατασταθεί η τσιμούχα.
- Να αντικατασταθεί ο φθαρμένος ολισθητήρας στον οδηγό αντιστήριξης.
- Να τοποθετηθεί σκάλα στην κάτω απόληξη του φρεατίου.
- Να καθαρίσει ο πυθμένας και τα λάδια που υπάρχουν σ' αυτόν.
- Να τοποθετηθεί η αποψιλωμένη κουπαστή του θαλάμου.
- Να τοποθετηθεί φωτοκουρτίνα στον θάλαμο.
- Ο θάλαμος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πιστοποιημένη συσκευή επικοινωνίας με μέσα διάσωσης (τηλέφωνο), σε περίπτωση εγκλωβισμού ατόμου.
- Προτείνεται να τοποθετηθεί **υδρόψυκτο** ψυγείο λαδιού.

(οι παραπάνω παρατηρήσεις διατυπώνονται με την επιφύλαξη της αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου ☒)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ	☐ ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑ ΤΥΝ ΕΛΛΑΣ	☐ ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ονοματεπώνυμο – υπογραφή)	Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ονοματεπώνυμο – υπογραφή)
Ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ	
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)	☒ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ