

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Κωδικός έργου : 08.73.19571 Αριθμός έκθεσης : 88.0258-01
Ημερομηνία ελέγχου : 07/03/2025 Ελεγκτής : Ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Διεύθυνση εγκατάστασης : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 5

Εγκαταστάτης / Συντηρητής : ΑΦΟΙ ΚΑΜΠΑΙΛΗ Μ.Ο.Ν. ΙΚΕ	Υπεύθυνος μελετητής : -
Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ	Έτος/αριθ. Εγκ/σης : -
Άδεια Οικοδομής : -/-	Άδεια λειτουργίας / προέγκρισης ή ελέγχου : -

Γενική περιγραφή ανελκυστήρα	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ☐ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ☒ ΑΥΤ/ΤΩΝ ☐ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΦΟΡΤΙΩΝ ☐ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ ☐ (ΑΛΛΟ)..... ☐ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ☒ ΦΟΡΤΙΩΝ ☐
Προδιαγραφή ελέγχου	EN81-1:1985 ☐ EN 81-2:1987 ☐ EN81-1:1998 ☐ EN 81-2:1998 ☒ ΒΔ 890/1968 ☐ ΠΔ 316/2001 ☐ (ΑΛΛΟ)..... ☐
Εξακριβ. ανά μονάδα (95/16/ΕΚ, ενότητα Χ) ☐	Αρχικός έλεγχος ☐
Τελικός έλεγχος (95/16/ΕΚ, ενότητα VI) ☐	Περιοδικός έλεγχος ☒
Εξέταση Τύπου (95/16/ΕΚ, ενότητα VB) ☐	Έκτακτος έλεγχος ☐
Άτομα / Φορτίο	26/1950kg Αριθμός στάσεων / διαδρομή 4 /10,43m
Φορτία κατά τις δοκιμές (δεν απαιτούνται φορτία σε περιοδικό έλεγχο)	-kg Ταχύτητα 0,63m/sec
Χρήση κτηρίου	Κτήριο κατοικιών ☐ Κτήριο γραφείων ☐ Κτήριο για ευρύ κοινό ☒

Μετά από τον έλεγχο της εγκατάστασης ☒ ή / και του τεχνικού φακέλου ☐ ο ανελκυστήρας
(έχει προηγηθεί έκθεση με Αριθμό έκθεσης ☐)
/ πληροί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ελέγχου ☐
/ παρουσιάζει τις παρακάτω ελλείψεις – μη συμμορφώσεις: ☒

- Κατά τον έλεγχο δεν λειτουργήσε το αυτόματο σύστημα επανισσοστάθμισης με ανοιχτές και κλειστές θύρες.
- Να τοποθετηθεί σκάλα στην κάτω απόληξη του φρεατίου.
- Να τοποθετηθεί φωτοκουρτίνα στον θάλαμο.
- Ο θάλαμος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πιστοποιημένη συσκευή επικοινωνίας με μέσα διάσωσης (τηλέφωνο), σε περίπτωση εγκλωβισμού ατόμου.
- Προτείνεται να τοποθετηθεί **υδρόψυκτο** ψυγείο λαδιού.

(οι παραπάνω παρατηρήσεις διατυπώνονται με την επιφύλαξη της αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου ☒)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ	☐ ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑ ΤΥΝ ΕΛΛΑΣ	☐ ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ονοματεπώνυμο – υπογραφή)	Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ονοματεπώνυμο – υπογραφή)
Ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ	
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)	☒ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ

