

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Κωδικός έργου : 02.06.6606 Αριθμός έκθεσης : TH.13574
Ημερομηνία ελέγχου : 07/03/2025 Ελεγκτής : Ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Διεύθυνση εγκατάστασης : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Εγκαταστάτης / Συντηρητής : ΑΦΟΙ ΚΑΜΠΑΙΛΗ Μ.Ο.Ν. Ι.Κ.Ε.	Υπεύθυνος μελετητής : -
Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ	Έτος/αριθ. Εγκ/σης : -
Άδεια Οικοδομής : -/-	Άδεια λειτουργίας / προέγκρισης ή ελέγχου : -

Γενική περιγραφή ανελκυστήρα	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ☒ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ☒ ΑΥΤ/ΤΩΝ ☐ ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΦΟΡΤΙΩΝ ☐ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ ☐ (ΑΛΛΟ)..... ☐ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ☐ ΦΟΡΤΙΩΝ ☐
Προδιαγραφή ελέγχου	EN81-1:1985 ☐ EN 81-2:1987 ☐ EN81-1:1998 ☐ EN 81-2:1998 ☐ BD 890/1968 ☒ ΠΔ 316/2001 ☐ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) ☒
Εξακριβ. ανά μονάδα (95/16/ΕΚ, ενότητα Χ) ☐	Αρχικός έλεγχος ☒
Τελικός έλεγχος (95/16/ΕΚ, ενότητα VI) ☐	Περιοδικός έλεγχος ☐
Εξέταση Τύπου (95/16/ΕΚ, ενότητα Vb) ☐	Έκτακτος έλεγχος ☐
Άτομα / Φορτίο	100kgρ Αριθμός στάσεων / διαδρομή 2/m
Φορτία κατά τις δοκιμές (δεν απαιτούνται φορτία σε περιοδικό έλεγχο) -kgρ	Ταχύτητα 0,15m/sec
Χρήση κτηρίου	Κτήριο κατοικιών ☐ Κτήριο γραφείων ☐ Κτήριο για ευρύ κοινό ☒

Μετά από τον έλεγχο της εγκατάστασης ☒ ή / και του τεχνικού φακέλου ☐ ο ανελκυστήρας
(έχει προηγηθεί έκθεση με Αριθμό έκθεσης ☐)
/ πληροί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ελέγχου ☐
/ παρουσιάζει τις παρακάτω ελλείψεις – μη συμμορφώσεις: ☒

- Να καθαρίσει ο πυθμένας του φρεατίου.
- Να τοποθετηθεί και να ρυθμιστεί πρεσοστάτης χαμηλής.
- Να τοποθετηθούν νέες κομβιοδόχοι (μπουτονιέρες) , έξω από κάθε θύρα με διακόπτη στάσης (μανιτάρι – stop) και μπουτόν κλίσης αποστολής.
- Να αντικατασταθεί ο θάλαμος , ο νέος θα είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα 316 (εξυπηρετεί χειρουργεία).

(οι παραπάνω παρατηρήσεις διατυπώνονται με την επιφύλαξη της αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου ☒)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ	☐ ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑ ΤΥΝ ΕΛΛΑΣ	☐ ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ονοματεπώνυμο – υπογραφή)	Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ονοματεπώνυμο – υπογραφή)
Ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ	
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)	☒ ΝΑΙ ☐ ΟΧΙ ☐ ΝΑΙ ☒ ΟΧΙ