



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα, 27 Φεβρουαρίου 2026

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Τέρμα Εγνατίας
Ταχ. Κώδ. : 58200, Έδεσσα
Πληροφ. : Μ. Δόντσιου
Τηλέφωνο : 2381350295
E-mail : mdontsiou@gnedessas.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑ.»

Στο πλαίσιο της σύμβασης 36/2025 (03/02/2025), απαιτείται να πραγματοποιηθεί:
Ετήσια προληπτική συντήρηση του κέντρου πεπιεσμένου αέρα, αντλιών κενού, κέντρων Ι.Α., με την προμήθεια των ακόλουθων ανταλλακτικών:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ/Μ
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ		
1	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ KS22-67, KSA11/15, GENESIS15	3	ΤΜΧ
2	ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΛΑΔΙΟΥ-ΑΕΡΑ KS28-44-45	3	ΤΜΧ
3	ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΑ KS 28/35	3	ΤΜΧ
4	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒ.55 KS9/12/18	3	ΤΜΧ
5	ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜ.ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΥΜΠ. KS	3	ΤΜΧ
6	ΚΙΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ V.M.P. 18.5-30KW KS 35	3	ΤΜΧ
7	ΙΜΑΝΤΑΣ 10-13BAR KS28/35	9	ΤΜΧ
8	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝ.Π.ΑΕΡΑ (ΚΟΧΛ.ΣΥΜΠ)ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ 10lt (VDL ISO46)	3	ΔΟΧΕΙΟ
9	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛ.Π.ΑΕΡΑ ARS-180-CA 0,003ppm	1	ΤΜΧ
10	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛ.Π.ΑΕΡΑ ARS-180-RA (0,01m, 0,01ppm)	1	ΤΜΧ
11	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛ.Π.ΑΕΡΑ ARS-180-RB (1m, 0,01ppm)	1	ΤΜΧ
12	ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΙΛ.Π.ΑΕΡΑ ARS-180-RF (1m)	1	ΤΜΧ
13	ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ 3/4" ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ S2134	2	ΤΜΧ
14	ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ ΑΝΤΛΙΩΝ GEV GP100/200/208/210/300 PBO100/170/270/340 συμβ (NOITECH)	3	ΤΜΧ
15	ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΔΙΑΧΩΡ. ΛΑΔΙΟΥ-ΑΕΡΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΕΝΟΥ PBO 170 (4 τεμ)	3	ΣΕΤ
16	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ VG100 - DIN 51524-2 GAND OIL σε δοχείο 10lt	3	ΔΟΧΕΙΟ
17	ΦΥΣΙΓΓΙΟ ΒΑΚΤ.ΦΙΛ. ARV 460-DA	1	ΤΜΧ
18	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/8" 12bar PED GB1200 (221493)	3	ΤΜΧ
19	ΠΛΑΚΕΤΑ ΗΛΕΚ/ΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Μ3 ΣΕ AIRPLUS KS28-35-44	2	ΤΜΧ
	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ		
20	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4" 10,8bar (AIR) type D14 (CE)	1	ΤΜΧ
21	R1 8 3/8 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΡΑΚΟΡ Μ ΙΣΙΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ (Α.Β)	1	ΤΜΧ
22	ΜΟΤΕΡ EBM 34W (ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ)	1	ΤΜΧ
23	ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ Φ40 ΓΙΑ Ο2 G1/4" Back 0-16bar	1	ΤΜΧ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ/Μ
24	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΝΤΙΔ/ΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 1-1/4+ AIR-OIL C67 GD-DD (2204153302)	1	ΤΜΧ
25	ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ kit ΚΤΥ 4	1	ΤΜΧ
	ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΦΙΑΛΗΣ Ο2 ΥΠ F20/200 75 m3/h 200/20 bar (effect) inlet connection: G 5/8 RH screw France, VDMA 1.5	2	ΤΜΧ
26	ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Ο2 (Φ6,4mm)	4	ΜΕΤΡΑ
27	ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο2 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΑFNOR (GS)	2	ΤΜΧ

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικού Ν.Εδεσσας



Αντωνίου Μαρία