



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα 05/06/2026

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση :Τέρμα Εγνατίας

Τ.Κ., Πόλη :58200, Έδεσσα

Πληροφ. :Μ.Δόντσιου

Τηλέφωνο :2381350295

E- mail :[mdontsiou@gnedessas.gov.gr](mailto:mdontsiou@gnedessas.gov.gr)

Προς: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κοιν:

**ΘΕΜΑ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»**

**ΣΧΕΤ. 1. ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ**


Για τις ανάγκες κλιματισμού κρίσιμων χώρων του Νοσοκομείου Έδεσσας και του ΚΕΦΙΑΠ, και κατόπιν του σχετικού 1, απαιτείται η προμήθεια νέων μονάδων κλιματισμού με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (A/C SPLIT UNIT) 18.000 BTU Τύπος συσκευής: Κλιματιστικό Επιτοίχιο Ονομαστική απόδοση: 18.000 BTU/h Ενεργειακή κλάση ψύξης: A++ (τουλάχιστο) Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: A+ (τουλάχιστο) Λειτουργία Inverter: Ναι Εγγύηση κατασκευαστή: 10 χρόνια Εγγύηση εύρεσης ανταλλακτικών: 10 χρόνια	1 τμχ
2	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (A/C SPLIT UNIT) 12.000 BTU Τύπος συσκευής: Κλιματιστικό Επιτοίχιο Ονομαστική απόδοση: 12.000 BTU/h Ενεργειακή κλάση ψύξης: A++ (τουλάχιστο) Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: A+ (τουλάχιστο) Λειτουργία Inverter: Ναι Εγγύηση κατασκευαστή: 10 χρόνια Εγγύηση εύρεσης ανταλλακτικών: 10 χρόνια	7 τμχ
3	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (A/C SPLIT UNIT) 9.000 BTU Τύπος συσκευής: Κλιματιστικό Επιτοίχιο Ονομαστική απόδοση: 9.000 BTU/h Ενεργειακή κλάση ψύξης: A++ (τουλάχιστο) Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: A+ (τουλάχιστο) Λειτουργία Inverter: Ναι Εγγύηση κατασκευαστή: 10 χρόνια Εγγύηση εύρεσης ανταλλακτικών: 10 χρόνια	5 τμχ
4	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (A/C SPLIT UNIT) 66.000 BTU Τύπος συσκευής: Ντουλάπα Ονομαστική απόδοση: 66.000 BTU/h Ενεργειακή κλάση ψύξης: A+ (τουλάχιστο) Ενεργειακή κλάση θέρμανσης: A (τουλάχιστο)	1 τμχ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	Λειτουργία Inverter: Ναι Σωλήνας αναρρόφησης: 5/8", σωλήνας κατάθλιψης: 3/8" Εγγύηση κατασκευαστή: 10 χρόνια Εγγύηση εύρεσης ανταλλακτικών: 10 χρόνια	

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Τεχνικού Ν.Μ.Εδεσσας



Δόντσιου Μαρία