



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα, 19 Ιουνίου 2026

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση :Τέρμα Εγνατίας
Ταχ. Κώδ. :58200, Έδεσσα
Πληροφ. :Μ.Δόντσιου
Τηλέφωνο :2381350295
E- mail :mdontsiou@gnedessas.gov.gr


ΠΡΟΣ: Γραφείο προμηθειών

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ : Προμήθεια κυκλοφορητών ΖΝΧ-θέρμανσης και τροφοδοτικού πίνακα πυρανίχνευσης

Για την αποκατάσταση βλαβών στα συστήματα ΖΝΧ, θέρμανσης και πυρανίχνευσης των κτιρίων αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας, απαιτείται η προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ/Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ
1	Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας ΖΝΧ μονοφασικός (230V, 50Hz), Inverter, Pmax 340W, Class F, IP44, PN 6/10, Tmax 80oC, L0 250 mm, CE, Ευρωπαϊκής κατασκευής, Εγγύηση 2 έτη. Να συνοδεύεται με σετ φλάντζες σε 1,5". Κυκλοφορητής προς αντικατάσταση: WILO TOP-Z 40/7	TMX	1
2	Κυκλοφορητής θέρμανσης τριφασικός (380V, 50Hz), Inverter, Pmax 2870W, Class H, IP44, DN 80/PN 10 φλαντζωτός, Tmax 110oC, L0 360 mm, CE, Ευρωπαϊκής κατασκευής, Εγγύηση 2 έτη. Να συνοδεύεται με σετ φλάντζες. Κυκλοφορητής προς αντικατάσταση: DAB BPH 150/360.80T	TMX	1
3	Τροφοδοτικό πίνακα πυρανίχνευσης PULSAR HPSB3524C, 27.6V 3A Τροφοδοσία: 176 - 264VAC Έξοδος τροφοδοσίας: 3A/27.6V DC Ένταση φόρτισης μπαταρίας: 0.5A/1A Μπαταρία: 2x 7Ah / 2x 17Ah Απόδοση: 83% Εξωτερικές διαστάσεις: 400 x 350 x 92 [+/-2 mm] Προστασίες: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper Κλείσιμο: βιδωτό (δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριάς) Εγκατάσταση: επίτοιχο, Ενδείξεις: LED Υλικό: μεταλλικό φύλλο DC01, 0.7mm, RAL 9003 (λευκό), μεταλλικό Βαθμός προστασίας: IP 20 Εγγύηση: 2 Έτη	TMX	1

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Τεχνικού Γ.Ν. Έδεσσας

Δόντσιου Μαρία