

2. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας υπηρεσιών κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη για δραστηριότητες που σχετίζονται με την σχετική εργασία.
3. Οι διαγωνιζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου για να λάβουν γνώση της υπάρχουσας κατάστασης.
4. Ο προγραμματισμός των εργασιών θα γίνει σε συνεργασία με το τμήμα τεχνικού του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας.
5. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί εξ' αιτίας των εργασιών (εντός και εκτός περιοχής επεμβάσεων) είναι υποχρέωση του ανάδοχου να την αποκαταστήσει χωρίς αποζημίωση.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του, των εργαζόμενων του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους επισκέπτες. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος, για οποιοδήποτε ατύχημα ή σωματική βλάβη προκύψει κατά την διάρκεια των εργασιών, στο προσωπικό του, στους εργαζομένους του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους επισκέπτες.
7. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις κείμενες νομοθεσίες.

Η Προϊσταμένη
Υπ/νσης Τεχνικού Γ.Ν. Έδεσσας



Δόντσιου Μαρία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ

Έδεσσα, 17 Ιουλίου 2026

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση :Τέρμα Εγνατίας
Ταχ. Κώδ. :58200, Έδεσσα
Πληροφ. :Μ.Δόντσιου
Τηλέφωνο :2381350295
E- mail :mdontsiou@gnedessas.gov.gr

ΠΡΟΣ: Γραφείο προμηθειών

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ LED»

Στο πλαίσιο της συντήρησης του εξωτερικού φωτισμού του Νοσοκομείου, κρίζουν αντικατάστασης 12 φωτιστικά εξωτερικού φωτισμού λόγω βλάβης και θα αντικατασταθούν με φωτιστικά των ακόλουθων χαρακτηριστικών:

1.	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ-ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 80W Φωτιστικές κεφαλές (σε τσιμεντένιο πυλώνα ύψους 9m), οδικού φωτισμού, τύπου LED, ισχύς φωτιστικού 80W, βαθμός προστασίας IP 66, απόδοση 6600lm, 4000K. Να διαθέτουν σήμανση CE και εγγύηση λειτουργίας 5 έτη. Τα φωτιστικά θα πρέπει να εφαρμόζουν στους υφιστάμενους βραχίονες.	10 τμχ
2.	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ-ΚΕΦΑΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED 40W Φωτιστικό σώμα κορυφής (σε μεταλλικό ιστό ύψους 6m), εξωτερικού χώρου, τύπου LED, ισχύς φωτιστικού 40W, βαθμός προστασίας IP 66, απόδοση 5.000lm, 4000K. Να διαθέτουν σήμανση CE και εγγύηση λειτουργίας 5 έτη. Τα φωτιστικά θα πρέπει να εφαρμόζουν στους υφιστάμενους βραχίονες.	2 τμχ

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται οι εργασίες αφαίρεσης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων από τον βραχίονα των πυλώνων και οι εργασίες τοποθέτησης των νέων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι προσφορές θα πρέπει να δοθούν με αναλυτική περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών, των υλικών, και τον χρόνο παράδοσης των εργασιών.